

令和4年10月4日

正 会 員 各 位

(一社) 全国LPガス協会

アズビル金門(株)製ガスメーター遮断弁作動事象について(お願い)

この度、アズビル金門(株)より、別添のとおり一部のガスメーターの不具合の報告がありました。

概要としては、「2017年10月製造～2021年9月製造のマイコンメーターS(K-SM $\alpha$ )」の一部製品において、保安上ガス遮断する状況ではないにもかかわらず、内蔵の遮断弁が時間の経過とともに閉止方向に動作する事象が発生したとのことです。

また、本事象は遮断弁が閉止方向に動作するという事象であるため、ガス漏れなどに対しては安全方向に向かうことから同社としては、安全への影響はないものと判断しているとのことです。

つきましては、都道府県協会におかれましては、同社より担当者(参考)が近日中にご連絡の上、ご説明に伺うとのことです。ご対応方よろしくお願いいたします。

なお、本件に関するお問い合わせ窓口等の詳細につきましては、添付資料をご参照くださいますようお願いいたします。

**添付資料**

(別添1) 事象報告書

(別添2) マイコンメーターS(K-SM $\alpha$ )復帰操作方法

(参 考) 同社の都道府県別担当者リスト

以 上

発信手段：Eメール

担当：保安・業務グループ 笠間、瀬谷、橋本